



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710336

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.11.2020г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности: 243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Скоробогатова, д. 7 «а».
Тел.8(48336) 5-50-75, Факс 8(48336) 5-50-75E-mail: klin_fbuz@mail.ru
ОКПО 76374878, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330 /324102002



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Лалаян В.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«13» марта 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2-147э
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества

от «13» марта 2025г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», 13.03.2025 года, 13 ч. 00 минут

Основания для проведения экспертизы: заявление МБОУ Уношевская ООШ № б/н от 04.03.2025 года (вх.№ 32-20/583-2025 от 04.03.2025 года), предписание Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 4-Л от 09.01.2025 года (вх. №32-20/43-2025 от 13.01.2025 года)

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, поручение, заявления с указанием даты и регистрационного номера, входящего номера, номер и дату договора)

Мной, врачом по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» Антиповой Еленой Евгеньевной (сертификат специалиста 0159310580402 регистрационный № 3934 от 02.12.2020 года, выданный ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России)

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уношевская основная общеобразовательная школа

(наименование объекта экспертизы)

Юридический адрес объекта экспертизы: 243667, Брянская область, Гордеевский район, с.Уношево, ул. Красногорская, д.15

Фактический адрес объекта экспертизы: 243667, Брянская область, Гордеевский район, с.Уношево, ул. Красногорская, д.15

Экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Осуществляемый вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы рассмотрены:

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.06.2001 года (ИНН 3209001731).
2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-10438304 от 29.01.2025 года (ОГРН 1023201338940).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права 32-АЖ № 083188 от 04.05.2012 года на земельный участок (кадастровый номер: 32:04:020101:193).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права 32-АЖ № 083182 от 04.05.2012 года на здание (кадастровый номер: 32-32-18/004/2012-609).
5. Акт санитарно – эпидемиологического обследования ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» №2-44 от 12.03.2025 года.
6. Протоколы лабораторных испытаний проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения №247Квп-1б,в,г;2-Г/03.25 от 06.03.2025 года, №248Квп-2-Г/03.25 от 06.03.2025 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510879.
7. Протокол измерений освещенности №78Кфо-4(04)-Г/03.25 от 04.03.2025 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510879.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБОУ Уношевская ООШ планируется организовать лагерь с дневным пребыванием с 02.06.2025 года по 27.06.2025 года, в количестве 5 обучающихся.

Территория образовательного учреждения ограждена забором, оборудована наружным электрическим освещением.

На момент проведения обследования спортивно-игровая площадка МБОУ Уношевская ООШ имеет твердое грунтовое покрытие.

Контейнер для сбора мусора установлен на территории учреждения, оборудован плотно закрывающейся крышкой. Заключен договор №НФ-84762 от 01.01.2025 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Чистая планета».

Помещения, отводимые для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, планируется разместить на 1-ом этаже здания школы. В набор помещений будут включены: игровая комната (в качестве игровой будет использоваться учебный кабинет №1), спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды детей, туалеты, а также помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. В наборе помещений не предусмотрены спальные помещения, так как дневной сон не планируется. Для дезинфекции воздушной среды в помещении игровой имеется прибор по обеззараживанию воздуха.

Экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Медицинское обслуживание детей будет организовано медработником фельдшерско-акушерского пункта с. Уношево.

Отделка помещений, которые будут использоваться в период работы ЛОУ, на момент обследования выполнена из материалов, допускающих влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещения учебного кабинета под игровую комнату: стены окрашены, полы- линолеумное покрытие, потолок-побелка; спортивного зала: стены окрашены, полы деревянные, окрашены краской, потолок-побелка; санузлов: стены и полы облицованы плиткой, потолок- побелка.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока не имеет повреждений и выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Полы на момент проведения обследования не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию

Стены и потолки помещений, которые будут использоваться в период работы ЛОУ, на момент проведения обследования не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

На момент обследования туалеты оборудованы умывальниками, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетная бумага имеется. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Водоснабжение здания - холодное централизованное, горячее - от электроводонагревателей. Водоотведение от санитарно-бытовых приборов помещения школы и технологического моечного оборудования пищеблока в герметичные локальные отстойники. Горячая и холодная вода подается через смесители. Горячей и холодной водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом.

Питьевой режим организован с использованием стационарного питьевого фонтанчика. По результатам проведенных лабораторных испытаний, вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из питьевого фонтанчика школы соответствует санитарным требованиям по исследованным санитарно-микробиологическим показателям (см. протокол №248Квп-2-Г/03.25 от 06.03.2025 года). По результатам проведенных лабораторных испытаний, вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из крана на пищеблоке школы соответствует санитарным требованиям по исследованным санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям (см. протокол №247Квп-1б,в,г;2-Г/03.25 от 06.03.2025 года).

Отопление здания - от школьной котельной. Вентиляция естественная, осуществляется через форточки. Конструкция окон в помещениях обеспечивает возможность их проветривания в любое время года. Для контроля за температурой воздуха помещение игровой комнаты оснащено бытовым термометром.

Все основные помещения пребывания детей, которые будут использоваться в период работы ЛОУ, имеют естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения обследования трещин или иных

нарушений целостности стекла не установлено. Светопроемы помещения пребывания детей оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы). Предусмотрено наличие сеток на открывающиеся форточки для защиты от залета мух и других кровососущих насекомых на летний период года. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с энергосберегающими лампами. Все источники искусственного освещения на момент обследования содержатся в исправном состоянии. По результатам проведенных измерений, уровни искусственной освещенности в исследуемом помещении (учебный кабинет № 1) соответствуют гигиеническим нормативам (см. протокол №78Кфо-4(04)-Г/03.25 от 04.03.2025 года).

Питание детей МБОУ Уношевская ООШ в период работы оздоровительного лагеря будет организовано на базе собственной столовой.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения обследования исправно. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей покрытие без дефектов, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Предусмотрена ежедневная уборка влажным способом помещений пищеблока с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санузлов, имеет иную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед их применением.

Генеральная уборка помещений проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. В целях проведения мероприятий по борьбе с грызунами МБОУ Уношевская ООШ заключен договор на оказание услуг по дератизации № 49-ДО от 09.01.2025 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленное(ые) к проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы:
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уношевская
основная общеобразовательная школа

(наименование объекта экспертизы)

используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления (с дневным пребыванием)

(указать вид деятельности)

Экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

расположенное(ые) по адресу: 243667, Брянская область, Гордеевский район, с.Уношево, ул. Красногорская, д.15

(фактический адрес)

соответствуют требованиям п.2.2.1. абзац первый, п.2.2.2. абзац первый, п.2.2.3. абзац второй, п. 2.4.6.2. абзац первый, абзац второй, абзац седьмой, абзац десятый, п.2.4.6.3., п.2.4.11. абзац третий, абзац четвертый, п.2.4.13., п.2.5.2, п.2.5.3. абзац первый, п.2.6.1., п.2.6.2., п.2.6.3., п.2.6.5., п.2.6.6. абзац первый, п.2.7.2., п.2.7.3., п.2.8.1., п.2.8.2. абзац первый, п.2.8.3., п.2.8.5. абзац первый, п.2.8.9., п.2.9.2., п.2.11.2. абзац первый, п.2.11.3. абзац первый, п.2.11.6., п.2.11.7., п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9., п.2.16., п.2.18., п.2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела III таблица 3.1., таблица 3.3., таблица 3.5., таблица 3.13., таблица 3.14., раздела V таблица 5.54. п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с указанием разделов и пунктов)

С экспертным заключением заказчику переданы:

- 1.Акт санитарно – эпидемиологического обследования ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» №2-44 от 12.03.2025 года.
- 2.Протоколы лабораторных испытаний проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения №247Квп-1б,в,г;2-Г/03.25 от 06.03.2025 года, №248Квп-2-Г/03.25 от 06.03.2025 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510879.
- 3.Протокол измерений освещенности №78Кфо-4(04)-Г/03.25 от 04.03.2025 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510879.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены и эпидемиологии
(должность)

Е.Е. Антипова

(подпись)

Е.Е.Антипова
(Ф.И.О.)